

Затверджено

Рішенням виконавчого комітету
Вишгородської міської ради № 282

від 20.10.16 р.

В.о. начальника відділу містобудування
та архітектури

Вишгородської міської ради

І.М. Дудар

м.п.

ТЕХНІЧНІ УМОВИ № 15-16
від 04.11.2016 року

На приєднання

реконструкції будівлі учбово-курсного комбінату ПТУ по проспекту Тараса Шевченка, 6-Б
під багатоквартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями до
централізованих систем водопостачання та водовідведення в м. Вишгороді Київської обл.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

1. Замовник – ТОВ «Бінат ЛТД»
2. Найменування об'єкта будівництва житлового будинку.
3. Місцезнаходження об'єкта будівництва просп. Т. Шевченка, 6-Б.
4. Вид будівництва – реконструкція будівлі.
5. Проектна організація – студія архітектури та дизайну «А-2».
6. Нормативні терміни:
Проектування 1 рік.
Будівництва 1 рік.
Введення об'єкта будівництва в експлуатацію 2 роки.
7. Орієнтовна кошторисна вартість об'єкта 20 000 000 грн.

УМОВИ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Потреба у воді 111,31 куб. м³/добу,

максимальні витрати 3,88 л/сек.

на господарсько-побутові потреби 111,04 куб. м³/добу,

максимальні витрати 3,88 л/сек
на полив 0,27 м³/добу,
на пожежогасіння 20,0 (зовнішнє).

Відпуск води проводиться: цілодобово.

2. Вода, що подається, відповідає нормативним вимогам до питної води повністю.
3. Місцем підключення до водопровідної мережі Ø 150 мм, по вул. Шкільній.
4. Мережа кільцева.
5. На ділянці мережі, яка проектується, встановити:

пожежні гідранти згідно ДБН.

6. Рекомендований матеріал для труб вводу поліетилен з додатковим захисним шаром.
7. Глибина закладання 1,5 м (згідно із ДБН В 2.5-74:2013).
8. На водопровідному вводі водомірний вузол обладнати лічильником холодної води моделі «Sensus» «Meitwin» з радіомодулем для дистанційного зняття показників витрати води (згідно рішення технічної ради від 10.01.2013 року).
9. Особливі умови: Всі квартири та вбудовані приміщення, місця поливу території обладнати лічильниками холодної води Д=15мм з радіомодулем для дистанційного зняття показників витрати води (згідно рішення технічної ради від 10.01.2013 року). Перед початком проведення робіт, погодити проект з Вишгородським МКП «Водоканал». Придбати для Вишгородського МКП «Водоканал» один свердловинний насос, параметри погодити з МКП «Водоканал».
10. Точка розподілу за згодою обох сторін.

УМОВИ ВОДОВІДВЕДЕННЯ

1. Санітарно-технічні показники стічних вод:

- а) середньодобове скидання стоків 111,04 м³/добу,
максимальні скиди 5,48 л/сек.

Концентрація солей важких металів повинна відповідати нормам, які встановлені Правилами приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженими наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованими в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691.

За іншими показниками стічні води повинні відповідати вимогам ДБН 2.5-75:2013, Правилам приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, затвердженим наказом Держбуду України від 19 лютого 2002 року N 37, зареєстрованим в Мін'юсті України 26 квітня 2002 року за N 403/6691 та місцевим Правилам приймання М. Вишгород, Правилам користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженим наказом Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 27 червня 2008 року N 190, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 7 жовтня 2008 року за N 936/15627.

2. Рекомендований матеріал для труб відводу поліетилен ПЕ – 100 СДР – 17 ДСТУ Б В.2.7-151:2008.

3. Місцем приєднання випуску системи водовідведення до комунальної мережі водовідведення по проспекту Шевченка.

4. Точка розподілу за згодою обох сторін.

5. Особливі умови: Встановити жирутримувачі на виході з нежитлових приміщень. Виконати проект та побудувати і облаштувати камеру управління на каналізаційних колекторах Ø 150 мм, Ø 300 мм та Ø 400 мм за адресою вул. Набережна, 16. Перед початком проведення робіт погодити проекти з Вишгородським МКП «Водоканал».

6. Поверхневі, дренажні, умовно чисті, агресивні стоки і осади локальних очисних споруд у господарсько-побутову систему водовідведення населеного пункту не приймаються.

7. Проект зовнішніх мереж водопостачання і водовідведення об'єкта будівництва у одному примірнику передається на розгляд і зберігання виробнику, який видав технічні умови.

8. Після закінчення будівництва укласти договір на водопостачання та водовідведення з Вишгородським МКП «Водоканал», згідно «Правил користування системами комунального водопостачання і водовідведення в містах і селищах України».

9. Технічні умови дійсні до 04.11.2018 року. Вони є підставою для проектування, але не дають права на виконання робіт по підключенню до існуючих мереж водопостачання та водовідведення.

Директор
Вишгородського МКП «Водоканал»



Г.В. Чебан